

上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2022〕10号

上海市绿化和市容管理局 关于丰翔智秀公园设计方案的审核意见

宝山区绿化和市容管理局：

《关于报批宝山环城生态公园带—丰翔智秀公园改造工程方案的请示》（宝绿容〔2021〕138号）收悉。根据《上海市绿化条例》《公园设计规范》《城市绿地设计规范》等相关法规及规范要求，经研究，提出如下审核意见：

一、工程范围

丰翔智秀公园项目位于宝山普陀交界处，南至走马塘，北至锦秋路，东至新槎浦河，西至工业路，总用地面积为32.12公顷。

二、功能定位和布局结构

原则同意设计方案中公园的功能定位和布局结构。功能定位为：打造“外环绿带中的水林秘境、科创主阵地的拓展营地”。布局结构为：以外环绿道连接南侧科创拓展区和北

侧水林秘境区两大功能区，并结合宝山区丰翔路智创展示轴，打造宝山科创主阵地的生境地标。

三、建设内容

原则同意该项目主要建设内容。主要包括：公园主、次入口门廊建设；林相结构优化调整、“四化”景观营建；森林驿站、拓展营地、烽火遗址、杉林幽径、森林茶室、昆虫驿站等节点空间建设；园路系统建设；设置标识系统、城市家具、景观设施、照明监控、智能辅助等配套设施及厕所、驿站等配套服务建筑。

四、绿地内用地比例

原则同意丰翔智秀公园总体技术经济指标（见下表）。

丰翔智秀公园总体技术经济指标表

指标名称		面积(平方米)	比例(%)
总用地面积		321200	100
水体面积		32345	10.07
陆域面积		288855	89.93
陆域	绿化种植	264217	91.47
	园路铺装	23563	8.16
	建构筑物	1075	0.37

五、下一步优化建议

（一）结合林相结构优化调整及“四化”改造，针对重要景观节点及植物生长势差的区域采取相关土壤改良措施，改善植物生长环境。

（二）应对富营养化严重、浮萍满覆、驳岸坍塌部分区

域水体，增加底泥清淤、底质优化改良、生物投放等水质改良措施，提高水体质量和观赏效果。

（三）请抓紧启动项目前期工作，并按照市领导指示及相关工作要求，深化完善设计方案，确保按计划开工建设。



上海市绿化和市容管理局

2022年1月26日